

Voda je život, chraňme ji! [®]

Přijal:
-7. 02. 2019
ŽERČICE

Města a obce
Středočeského kraje

Váš dopis zn/ze dne

Naše značka

O19000039/HSV/2019

Vyřizuje/linka

Ing. Hrubá/246

Ml. Boleslav

4. 2. 2019


INFORMACE O JAKOSTI PITNÉ VODY ZA ROK 2018

ŽERČICE
-7. 02. 2019

č.j.

20

Přijal:



Vážené paní starostky a páni starostové,

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., jakožto provozovatel vodovodu ve Vaší obci (městě), Vám na základě zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. a zákona 258/2000 Sb. v platných zněních zasílá v příloze informace o kvalitě pitné vody za rok **2018** na základě odběrů a rozborů vody z vodovodní sítě na stálých a proměnných odběrových místech, uvedených v téže příloze.

S pozdravem

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 170



Ing. Vladimír Stehlík
výrobní náměstek společnosti

Informace o kvalitě vody pro:

MěÚ Mladá Boleslav, MěÚ Kosmonosy, MěÚ Bakov n. J., OÚ Bítouchov, OÚ Bradlec, OÚ Březno, OÚ Dalovice, OÚ Dlouhá Lhota, OÚ Dolní Stakory, OÚ Husí Lhota, OÚ Nová Telib, OÚ Kněžmost, OÚ Kolomuty, OÚ Nová Ves u Bakova, OÚ Plazy, OÚ Řepov, OÚ Sukorady, OÚ Židněves, MěÚ Dobrovice, OÚ Semčice, OÚ Vinařice, OÚ Ledce, OÚ Ujkovice, OÚ Prodašice, OÚ Luštěnice, OÚ Čachovice, OÚ Kosořice, OÚ Lipník, OÚ Němčice, OÚ Vlkava, OÚ Všejaný, OÚ Písková Lhota, OÚ Brodce, OÚ Hrušov, OÚ Horky n. J., OÚ Kobylnice, OÚ Žerčice, OÚ Ctiměřice, OÚ Nepřevázka (průmyslová zóna)

odběrová místa: Bítouchov – autoopravna čp. 47, Bakov – Faurecia, Kněžmost – ZS Hradišťská, Sukorady – ČS PHM, H. Stakory – ZŠ, Chaloupky 2, Bradlec – E+A, Kosmonosy – MěÚ, servis Škoda, Dalovice – ZŠ, MB – Klaudiánova nemocnice, Jemníky – Finstral, Bezděčín - SÚS, P. Lhota – potraviny, Semčice – MŠ, Luštěnice – potraviny, Lipník – ÚSP, Nová Telib – čp. 7, Prodašice – SÖKE, Chrást – čp. 89, N. Ves – čp. 23, Nepřevázka – průmyslová zóna DHL, Němčice – čp. 52, Býčina – čp. 2, Malá Bělá – čp. 208, Bezděčín – čp. 105, Lítkovice – čp. 16, Buda – čp. 51, Ujkovice – čp. 12, Sýčina – čp. 52, Řepov – OÚ, Vlkava – čp. 145, Horka u Bakova – čp. 35, Malá Bělá – č.p. 174, Čejetice – MŠ, Dlouhá Lhota – čp. 149, Ctiměřice – čp. 36, Zvířetice – čp. 33, Bezděčín – čp. 1366, Suhrovice – čp. 39

za rok 2018

ukazatel	jednotka	rozsah hodnot	Vyhl.č.252/2004	
konduktivita	mS/m	44,6 – 55,9	125	MH
pH		7,5 – 7,8	6,5 – 9,5	MH
amonné ionty	mg/l	<0,05	0,5	MH
dusitany	mg/l	<0,010	0,5	NMH
dusičnany	mg/l	2,5 – 9,0	50	NMH
chloridy	mg/l	8,4 – 11,0	100	MH
železo	mg/l	<0,02 – 0,18	0,2	MH
CHSK Mn	mg/l	<0,05 – 0,77	3,0	MH
Suma Ca a Mg	mmol/l	2,5 – 2,7	2 – 3,5	doporuč.
vápník	mg/l	96 – 103	40 – 80	doporuč.
hořčík	mg/l	<2,0 – 3,4	20 – 30	doporuč.
mangan	mg/l	<0,030	0,05	MH
sírany	mg/l	22 - 41	250	MH

MH - mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Látky použité k úpravě vody:

režim bez chemické dezinfekce

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 70**

Ing. Michaela Říhová
vedoucí Centrálních laboratoří